

Znak sprawy: ZPiPG. 3410-07/ 10

Damnica 19.08.2010 r.

**Uczestnicy postępowania o  
udzielenie zamówienia  
publicznego****Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 630 m<sup>3</sup> na modernizację (utwardzenie) dróg na terenie Gminy Damnica w m. Paprzyce i Wiszno”.**

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 630 m<sup>3</sup> na modernizację (utwardzenie) dróg na terenie Gminy Damnica w m. Paprzyce i Wiszno”** zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie/ wątpliwość:

**PYTANIE 1:**

1. *„Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji poprzez precyzyjne określenie parametrów zamawianego betonu w zakresie jego mrozoodporności, wodoszczelności oraz preferencji co rodzaju użytego cementu i dodatków uszlachetniających beton.*

*Podany w SIWZ beton klasy B-20 jest betonem konstrukcyjnym, który w pewnych warunkach atmosferycznych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji lub przygotowaniu podłoża, przy wskazanej klasie betonu może nie spełnić oczekiwań Zamawiającego w zakładanym okresie gwarancyjnym.*

*Prosimy o podanie pełnego oznaczenia betonu, którego rodzaj i klasa będzie precyzyjnie spełniać oczekiwania Zamawiającego, względnie prosimy o rozważenie zmiany treści specyfikacji w zakresie minimalnego okresu gwarancji. Dostarczony beton, opisany w specyfikacji jako B-20, bez dodatkowego określenia parametrów może powodować w konsekwencji pojawienie się uszkodzeń w trakcie eksploatacji w okresie krótszym niż 5 lat, które nie będą wadą rzeczy a wynikać będą z istoty towaru, dostarczonego zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Specyfikacji.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przekazuje dokładniejsze oznaczenie betonu – beton konstrukcyjny C16/20 o wytrzymałości walca na ściskanie 16 MPa (próbka o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm), wytrzymałość kostki na ściskanie 20 MPa (próbka sześcienna o wymiarach 15x15x15 cm). W cenie zamówienia należy uwzględnić ewentualną konieczność dodania do betonu domieszki zwiększającej odporność betonu na działanie mrozu w przypadku, gdy warunki atmosferyczne będą tego wymagały. Zamawiający niniejszym informuje, iż rezygnuje z zapisu konieczności udzielenia 5-cio letniej gwarancji na dostarczony beton. Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji certyfikat lub oświadczenie o zgodności betonu z obowiązującymi normami

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Wykonawcy, którzy do dnia 19.08.2010 roku dostarczyli do Zamawiającego Potwierdzenie Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie BIP Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
*mg. Maria Janusz*