

Damnica, 20.05.2011 t.

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (długość sieci 4000 – 4500 m) w ramach inwestycji pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica”

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. Kto pozyskuje zgodę na wejście w teren na działkach prywatnych (jeżeli nastąpi taka konieczność)?

Nie przewiduje się wejścia w teren prywatny. Jedyne uzgodnienia będą prowadzone z Zarządem Dróg Powiatowych.

2. Proszę o określenie typu przedmiotowej kanalizacji (czy jest to kanalizacja deszczowa czy sanitarna)?

Kanalizacja sanitarna

3. Czy przewiduje się jakieś szczególne zanieczyszczenia wprowadzane do kanalizacji (typu przemysłowego, chemicznego, spożywczego, parkingi, odwodnienie dróg, itp.)?

Nie przewiduje się

4. Czy na planowanych działkach (zaznaczonych w SIWZ), na których ma być zlokalizowana Inwestycja znajdują się parkingi, prywatne posesje, zabudowa mieszkaniowa?

Nie dotyczy

5. Czy istnieje możliwość zaznaczenia na mapie sytuacyjnej orientacyjnej lokalizacji poszczególnych działek?

W załączeniu mapa

6. Czy zamawiający może oszacować ilość przyłączy, ich wielkość i rodzaj?

Przybliżona ilość przyłączy >40, DN 160;

7. Czy projektowana kanalizacja w pasie drogowym planowana jest w terenie, na którym droga jest utwardzona czy dopiero to utwardzenie jest planowane?

Na części działki nr 18 obręb geodezyjny Dąbrówka wykonana jest droga betonowa szerokości około 3m.

8. Gdzie Zamawiający przewiduje odprowadzenie kanalizacji (czy są na to jakieś warunki odprowadzania wód lub ścieków sanitarnych)?

Planuje się wpięcie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bobrowniki.

9. Czy Zamawiający poza wymienionymi w SIWZ przepychu w miejscowości Dąbrówka przewiduje inne kolizje z istniejącą infrastrukturą?

Nie przewiduje się

10. Czy zamawiający przewiduje możliwość etapowania Inwestycji, etapowania projektu w tym płatności za wykonaną usługę?

Nie przewiduje się


WÓJT
mgr. Grzegorz Jaworski

Zamawiający niniejszą informację:

- przesłał Wnioskującemu,
- zamieścił na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy,
- zamieścił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.