

Damnica, 11.07.2011r.

ZPiPG.271.6.2011

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO –
REKREACYJNEGO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI DAMNO”

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania informuję, że w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze przedstawiono własności nawierzchni ze sztucznej trawy niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji z instytucjami dofinansującymi jako wiążące należy przyjąć zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W razie odmiennego stanowiska proszę o publikację stosownych wyjaśnień.

Odpowiedź:

Informuję, że do wyceny nawierzchni do piłki nożnej "sztucznej trawy" należy przyjąć wariant wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki:

Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2


WÓJT
mgr. Grzegorz Jaworski

