

Damnica, 14.07.2011 t.

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego”

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. *Zauważyliśmy, że w dokumentacji pn. „Schematy urządzeń” rzut zestawu zabawowego nr III nie odpowiada treści opisu tego zestawu. Rzut ten jest taki sam jak rzut zestawu nr II (w tym przypadku opis odpowiada elementom zestawu przedstawionym na rzucie). Ze względu na rozbieżność występującą w przypadku zestawu nr III, prosimy o informację, czy wiążący jest opis, według którego zestaw ma się składać z wieży czterokątnej zadaszanej, podestu wejściowego, zjeżdżalni i drabinki poziomej?*

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zgodnie z zapisem znajdującym się w pliku **schematy urządzeń** załączonym na stronie BIP zamawiającego, „Zestaw zabawowy III: zestaw złożony z następujących elementów poniższego schematu: wieży czterokątnej zadaszanej, podestu wejściowego, zjeżdżalni z laminatu, drabiny poziomej” – do wyceny zestawu zabawowego III należy przyjąć w/w elementy z pominięciem pozostałych znajdujących się na schemacie. Elementy składowe zestawu zabawowego III winny mieć parametry techniczne zgodne ze schematem

2. *W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ (pkt III.II.3) pojawia się zapis, że ślizgi mają być wykonane z blachy nierdzewnej, natomiast w dokumencie pn. „Schematy urządzeń” oraz w „Zestawieniu urządzeń” pojawia się zapis „zjeżdżalnia z laminatu”. Zjeżdżalnie z blachy nierdzewnej charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami technicznymi od zjeżdżalni z laminatu. Prosimy o informację z jakiego z materiału ma być wykonany ślizg zjeżdżalni.”?*

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Do wyceny należy przyjąć wykonanie ślizgów z laminatu.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Wykonawcy, którzy potwierdzili Zamawiającemu swój udział w postępowaniu przetargowym
3. Zamawiający zamieścił informację na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
4. a/a

WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski

Handwritten notes or markings in the top right corner, possibly including a date or page number.