

W1.271.18.2012

Damnica, 23.11.2012 r.

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.

„Przebudowa drogi w Domaradzu”

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. W SIWZ określone jest, iż pobocza mają być wykonane z 10 cm warstwy odsączającej 15 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie. Natomiast w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ brak jest pozycji warstwy odsączającej na poboczach, natomiast same pobocza mają być wykonane z 15 cm nawierzchni gruntowej z mieszanek piaszczysto – gliniastych. Prosimy o dokładne określenie z jakiego materiału mają być wykonane pobocza i ujęcie dodatkowej pozycji w kosztorysie na warstwę odsączającą na poboczach.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W specyfikacji omyłkowo wpisano „Przyjęta konstrukcja nawierzchni na poboczach (...)” - Powinno być „Przyjęta konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu drogi (...)”. Pobocza natomiast należy wykonać zgodnie z przedmiarem tj. z mieszanki piaszczysto-gliniastej grubości 15cm.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Zamawiający zamieścił informację na stronie BIP Damnica


WÓJT
inż. Grzegorz Jauorski