

W1.271.01.2013

Damnica, 28.01.2013 r.

Uczestnicy postępowania o  
udzielenie zamówienia  
publicznego

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.**

**„Wykonanie otworu hydrogeologicznego do gł. 56m w miejscowości Damnica ”**

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. „Wnioskuje o uwzględnienie dopuszczalnych zmian postanowień umowy:  
c. w przypadku napotkania trudno urabialnych pokładów gliny, iłu, gładów lub otoczków gdy przewiercenie gruntu okaże się niemożliwe i wydłuży się o okres dłuższy niż dwa dni robocze strony podpiszą aneks – umowę dodatkową terminową i wartościową.  
d. odwiert negatywny rozliczony zostanie wg. rzeczywiście poniesionych nakładów robocizny, materiału i sprzętu 60 % ceny ryczałtowej zależnej od głębokości.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach umowy. Wykonawca winien dostosować technikę i technologię wiercenia do warunków geologicznych określonych w Projekcie robót geologicznych.

Termin określony w Umowie jest optymalny.

Wiercenie wykonywane będzie na istniejącym ujęciu, gdzie są b. dobrze rozpoznane warunki geologiczne.

Tym samym wystąpienie warunków negatywnych ( brak warstwy wodonośnej) jest wykluczony.

Uwaga: Wszelkie odstępstwa od projektu ( zmienność warunków geologicznych), będą uwzględniane na bieżąco, na podstawie protokołów konieczności. Wykonawca w ofercie winien określić swój wariant i go wycenić.

Zamawiający na etapie rozstrzygnięcia ofert nie uwzględnia wariantowości oferty. Podstawą do wyceny jest Projekt robót geologicznych.

2. „Czy w zaprojektowanym otworze hydrogeologicznym nr 1 a Damnica pozostawić rury eksploatacyjne o 406 o dł 41,0 m – nowe wiertnicze gat R-65, czy używane lub instalacyjne.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rury wiertnicze pozostawione w otworze wiertniczym winny spełniać wymogi:

- a. Rury wiertnicze gat. R-65.
- b. Średnica rur – 16'' (406 mm)
- c. Rury fabrycznie nowe lub używane (1 lub 2 razy) w procesie wiercenia. Wyklucza się wykorzystanie rur pozyskanych z likwidacji otworów wiertniczych.  
Ponadto opuszczenie kolumny rur wiertniczych do otworu będzie poprzedzone ich odbiorem przez inspektora nadzoru.

  
**WÓJT**  
*inż. Grzegorz Jaworski*

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Zamawiający zamieścił informacje na stronie BIP UG oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie,
3. a/a