



LEGENDA

1. Rura osłonowa DN50
2. Przyłącze wody De32 PE100 PN10
3. Złączka zaciskowa POLYRAC 32/1"
5. Zawór kulowy DN25
6. Złączka redukcyjna wkrętna 1" na 3/4"
7. Mufa DN20
8. Prostka stalowa ocynk. DN 20 l=16cm
9. Śrubunek wodomierza
10. Wodomierz prod.METRON DN20 Qn 3,0m³/h
11. Prostka stalowa ocynk DN20 l=10cm
12. Mypel DN25
13. Nypel DN20
14. Zawór zwrotny przeciwskażeniowy typ EA DN25 prod. DANFOSS

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Kuźmiak & Kuźmiak

UWAGA:

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pianką PUR.

Karżniczka
gmina Damnica- działka nr 38/14

Obiekty po SDOO w Karżniczce
Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karżniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne

Węzeł wodomierzowy

Projektant: mgr inż. Anna Dragan
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. Instal.-sanit.
nr 121/90/ZG - LBS/IS/0091/03
Opracował: mgr inż. Grzegorz Dragan
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. Instal.-sanit.
nr 145/87/ZG - LBS/IS/0052/04
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Rogowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal.-sanit.
nr 56/04/ZG - LBS/IS/0044/03

Rys. nr AB-12

11-12. 2011 r.