



DANE:
 $P_i = 5,0 \text{ kW}$
 $P_o = 5,0 \text{ kW}$
 $I_o = 22 \text{ A}$
 $I_b = S301/25 \text{ A}$

SZYBKI SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE!

<p>PRACOWNIA ARCHITEKTURY Kuzmiak & Kuzmiak</p>	<p>Karżniczka gmina Darnica- działka nr 38/14</p>
<p>Obiekt po SDOO w Karżnicze Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karżnicze na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi w zakresie dotyczącym adaptacji i modernizacji na socjalne lokale mieszkalne</p>	<p>Schemat tablic mieszkaniowych</p>
<p>Projektant: inż. Marek Seweryn upr. bud. do projektowania w spec. instal.-inż. elektr. nr 196/77/Zg - LBS/IE/0926/01</p>	<p>Sprawił: inż. Andrzej Wrotkowski upr. bud. do projektowania w spec. instal.-inż. elektr. nr 182/76/Zg - LBS/IE/1217/01</p>
<p>Rys. nr AB-16</p>	<p>11-12. 2011 r.</p>