

WI. 271.02.2013

Damnica, 19.03.2013 r.

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.

***„Adaptacja i modernizacja obiektu po SDOO w Karzniczce na lokale socjalne mieszkalne
w Karzniczce”***

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. „Proszę o odpowiedź w opisie technicznym przyłącza kanalizacji sanitarnej są studnie PVC ϕ 315, na profilu są studnie ϕ 600 – jakie należy przyjąć?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Należy przyjąć studnie PVC ϕ 600.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Zamawiający zamieścił informację na stronie BIP Damnica

Z up. Wójta Gminy
mgr Andżelika Harmacińska
SEKRETARZ