



## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego zewnętrznych sieci wodociągowej łączącej miejscowości Damno - Damno Młyn

### 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zewnętrzna sieć wodociągowa łącząca miejscowości Damno i Damno Młyn.

Projekt obejmuje :

a/. wodociąg zewnętrzny + przyłącza

### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o :

a/. zlecenie inwestora

b/. warunki ZGK Damnica

c/. decyzja o warunkach zabudowy celu publicznego

### 3. OPIS INSTALACJI

#### 3.1. Wodociąg zewnętrzny

Niniejsze opracowanie ma na celu doprowadzenie wody z sieci wiejskiej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Damno Młyn. W tym celu projektuje się sieć wodociągową łączącą te dwie miejscowości Damno i Damno Młyn. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano odgałęzienia do budynków mieszkalnych w miejscowości Damno Młyn.

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy prowadzić w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 13,194/7 i 212) i drogi leśnej (dz. nr 221). Wodociąg ten od miejsca włączenia poprowadzono pasem drogowym drogi powiatowej (dz. nr 229) następnie poprowadzono pod drogą powiatową Słupsk - Damno -Główczyce. Przejście pod tą jezdnią przewiduje się wykonać przewiertem sterowanym w tulei

dochodząc do działki nr 211 która to jest określona jako droga leśna. Droga tą wodociąg będzie dalej dochodząc ponownie do drogi gminnej (dz. nr 194/7). Następnie wchodzi na działkę nr 212 i tą działką biegnie aż do swojego końca. Końcówka tej sieci zakończona jest hydrantem p-poż. Dokładna trasa projektowanego wodociągu jak i lokalizacja odgałęzień pokazana jest na planie sytuacyjnym.

Na projektowanej trasie w miejscowości Damno jak i Damno Młyn przewidziano hydranty P-Pož. W punkcie W-1 przewidziano hydrant podziemny (ze względu na bliskie usytuowanie jezdni) natomiast pozostałe hydranty przyjęto nadziemne. Służą one będą do celów p-poż jak i do płukania sieci oraz dezynfekcji. Przed hydrantami należy zamontować zasuwę odcinającą. Również w miejscu włączenia w punkcie W-1 oraz na przyłączach przewidziano zasuwę odcinającą. Obudowy zasuw jak i hydrantów należy w promieniu 0,5m obetonować.

W celu zasilenia w wodę istniejących budynków przewidziano nowe przyłącza. Do budynku nr 3 przewidziano przyłączone dla każdego mieszkania natomiast do budynku nr 1 przewidziano jedno wspólne przyłącze. (Przyłącze to zostanie wykonane w terminie późniejszym po zadeklarowaniu zainteresowania podłączeniem przez obecnych właścicieli). Pomiar pobranej ilości wody przewidziano za pomocą wodomierzy skrzydełkowych Js1,5 ø 15 zamontowanych w pomieszczeniach piwnicznych. Tuż za wodomierzem należy zamontować zawory antykażeniowe typ EA25.

Na przewody projektowanej sieci przyjęto rury PE 100(PN10) o średnicy ø 90 x 5,4 łączone przez zgrzewanie doczołowe natomiast na przyłącza przewidziano rury PE100 ø 40x3,7 i 32x3,0 łączone na szybkozłączki. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą w miejscowości Damno (w punkcie W-1) wykonać poprzez przecięcie trasy i wstawienie trójnika. Węzły pod hydranty jak i przyłączeniowe wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Węzły przyłączy przewidziano wykonać za pomocą obejm do nawiercania typ HAKU.

Rury wodociągowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Również z wierzchu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 10 cm. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy przewidziano bloki oporowe.

Zagłębienie i spadki przewodów pokazano na profilach.

Po wykonaniu całej sieci należy przeprowadzić płukanie dezynfekcję oraz próby szczelności na ciśnienie 0,9 MPa, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz zgłosić do odbioru w ZGK Damnica.

Nad przewodem na głębokości 0,8m przewidziano ułożenie taśmy ostrzegawczej.

Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do zasypywania wykopu wykonując tę czynność warstwami o gr 30cm z ręcznym zagęszczaniem i ubijaniem.

Mechaniczne zasypywanie może odbywać się dopiero po ręcznym zasypaniu do wys. 0.5m nad przewód.



PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT-PROJEKT  
Słupsk ul. Sobieskiego 7/25

INFORMACJA BIOZ

**OBIEKT:** Sieć wodociągowa

**ADRES :** Damno – Damno Młyn

**INWESTOR:** Gmina Damnica

**Zawartość opracowania**

-opis techniczny

*projektował: inż. Leszek Ćwirko*

inż. Leszek Ćwirko  
UPRZEMISŁOWO-PROJEKTY  
w zakresie inżynierii sanitarnych  
upr. 9 501 2 2011 13 ust. 1 pkt 4  
nr 010.00034570 732

Słupsk, luty 2012

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

### **1. Inwestor**

Gmina Damnica

### **2. Cel i zakres opracowania**

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

Zgodnie z art. 2 1a ust. 1 na kierowniku budowy ciąży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/BIOZ/uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych . Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 03. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### **3. Zakres robót i kolejność realizacji.**

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociągowej miejscowości Damnica- Budy.

Jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu.

Sieć ta zbudowana będzie z rur PE100  $\varnothing$  90 x 5,4 . Długość projektowanej sieci wynosi:

Rura PE100 o średnicy  $\varnothing$  90 x5,4 L=1247,0m

Nie przewiduje się etapowania inwestycji

### **4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Istniejące uzbrojenie obejmuje:

- drogi miejskie
- kable telefoniczne
- kable energetyczne
- sieć wodociagową

### **5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- prace w pobliżu dróg gminnych
- zbliżenie do czynnej sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej i kabli energetycznych



Słupsk, dn. 24 maja 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
76-200 SŁUPSK, ul. Szarych Szeregów 14

**PRACOWNIA PROJEKTOWA  
"SANIT-PROJEKT" INŻ. LESZEK ĆWIRKO  
76-200 Słupsk ul. Sobieskiego 7/25**

Wasz znak: - z dnia:

Wniosek nr **ZUDP-310/2012** z dnia **2012.05.15**

## OPINIA

Na podstawie art. 7d, pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia nr 44/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zwanego dalej "Zespołem" - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

## UZGADNIA

### Projekt usytuowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Lokalizacja obiektu: na dz. 229, 231, 234, 13, 221, 194/7, 194/5, 212, 218 obręb Damno

Inwestor realizowanego obiektu: **GINA DAMNICA**  
76-231 Damnica ul. Górna 1

### UWAGI I ZALECENIA do opinii ZUDP-310/2012

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego Inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych, urządzeń podziemnych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub geodety uprawnionego w dzienniku budowy o dokonany wytyczeniu.



8. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy prowadzić ręcznie.
10. Należy ściśle stosować się do zaleceń gestorów sieci.
11. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 6 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
12. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. O zabudowie ich na skutek działań inwestycyjnych powiadomić należy Starostwo Powiatowe.
13. W rejonie punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. Dz.U nr 45 poz. 454).
14. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz protokół z posiedzenia ZUDP.

Województwo Śląskie

Miasto Piekoszów  
Spółka Przewodniczącego  
Zespołu Uzgodnienia  
Dokumentacji Projektowej

/Przewodniczący Zespołu Uzgodnienia  
Dokumentacji Projektowej/

2012 -05- 16

Słupsk, dnia .....

**PROTOKÓŁ NR 310 / 2012**

przedmiot

uzgodnienia: Projekt usytuowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
Dobre Dąbno

zleceniodawca:

Pracownia Projektowa SANIT - PROJEKT ul. deszek Cwirko  
ul. Sobieskiego 7/25  
76-200 Słupsk

inwestor:

Ymiona Dąbno  
ul. Górna 1 76-231 Dąbno

zlecenie z dnia: 15.05.2012r.

**Branże, w których sprawa wymaga uzgodnienia:**

**ENERGETYCZNA**

Uzg. nr. 86/2012 z dn. 19.04.2012  
na mapie - teren dębok

**ENERGETYKA CIEPLNA**

**TELEKOMUNIKACJA**

Uzg. nr. 30347 z dn. 11.04.2012  
na protokole nr 208/2012  
(dotyczy)

## GAZOWNIA

Stowarzyszenie Powiatowe w Słupsku  
Instytut Gospodarki Gazem  
Instytut Techniczny i Projektowy  
Instytut Inżynierski  
biuro sieci gazowej

5

## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

uzgodnienie m. z ZbK 7012.12.2012 z dn. 01.01.2012  
pismo - ZbK Łaninica

## DROGOWA

decyzja m. ZDP 614.435.25.2012 z dn. 01.03.2012  
ZDP w Słupsku

decyzja m. GMR 6953.9.2012 z dn. 27.02.2012  
Najt Gminy Łaninica

decyzja GMR 6953.9.2012 z dn. 18.05.2012  
Najt Gminy Łaninica

**WYDZIAŁ ARCH-BUD**

UZGODNIONO

16.05.2012

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
Architektoniczno-Budowlanego  
Starostwa Powiatowego w Słupsku  
mgr inż. Małgorzata Międzykraj-Paszczyk

**NADZÓR BUDOWLANY**

UZGODNIONO

16.05.2012

POWIATOWY INSPEKTOR  
DZIEDZINA BUDOWNICTWA  
W POWIECIE SŁUPSKIM

Małgorzata Maria Kiełminak

**PRZEWODNICZACY ZUDP**

WZGDNIKONO

16. 01. 2017 r. up. STAROSTY

Joanna Oralska  
PRZEWODNICZACY  
ZESPOŁU UZGODNIENIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

**ENERGA OŚWIETLENIE**

Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ul. Szarych Szeregów 14  
76-200 Słupsk  
tel. (059) 841-87-15; 848-11-73

*Mikołajewski*

**URZĄD GMINY**



## GAZOWNIA

Stacja Wodociągowa w Słupsku  
ZBIÓR DOKUMENTACJI  
INFORMACYJNEJ PROJEKTOWEJ  
DZIAŁ PROJEKTOWY

bnok sieci gazowej

## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

uzgodnienie nr. 20k. 1702. 12. 2012 z dn. 22. 02. 2012  
pismo - 20k J Danusia

## DROGOWA

decyzja nr. 20P. 010. 635. 25. 2012 z dn. 01. 03. 2012  
20P w Słupsku

**WYDZIAŁ ARCH-BUD**

BRAK DEC. O USTALENIU CELU  
PUBLICZNEGO.

ME UZGODNIŁO  
04.04.2012

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Architektoniczno-Budowlanego  
Starostwa Powiatowego w Słupsku  
mgr inż. Małgorzata Mikolajczak-Paszczk

**NADZÓR BUDOWLANY**

BRAK DECYZJI O USTALENIU  
CELU PUBLICZNEGO.

ME UZGODNIŁO.

04.04.2012

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZÓR BUDOWLANY  
w Słupsku

Małgorzata Błocis Kłomińska



**PRZEWODNICZACY ZUDP**

BRAL DECYZJE O WOKALIZACJI (MUSI BYĆ  
CEW PUBLICZNEGO, NIE UZKODNIKA)

07.07.2012

Z UD STAROSTY  
~~JOLITA GOSTYŃSKA~~  
PRZEWODNICZACY  
ZESPOŁU UZBODNIENIA  
DOCUMENTACJI PROJEKTOWEJ

**ENERGA OŚWIETLENIE**


Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ul. Szarych Szeregów 14  
76-200 Słupsk  
tel. (059) 841-87-15; 848-11-73  
Miebski

**URZĄD GMINY**





gm. Darnica ul. 13 84/7, 221 cz. 4, 221  
 skala 1:500 ark. 3/4  
 Mapa do celów projektowych  
 Sporządzona w styczniu 2012 r.  
 przez ZUS Darnica Michel  
 Łącznie powierzchnia działki 2000 m<sup>2</sup>  
 Ląd odnowione w projekcie "Ogródki 800"  
 Mapa stworzona na dzień 01.01.2012 r.  
 Mapa zawiera: granice działki, meandry na podstawie  
 aktualnej mapy, mapy satelitarnej, planów i inwentarzy  
 przytoczone do celów inwentaryzacyjnych  
 BEZCENA WYMIAROWA  
 Długość linii  
 1. 2. 3.  
 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



GRANICE PRACOWNIA  
 I. ODDZIAŁOWA

PODINSPEKTOR

64-500 Darnica, ul. 13 84/7, 221 cz. 4, 221  
 ZAŁĄCZNIK NR 3/3 DO WZWOŁANIA NR 6/33.4.2012  
 LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  
 DZIAŁKI NR: 234, 229, 231, 13, 231, 194/7  
 194/6, 218, 181, 412 DAMNO  
 I, II, III, IV ..... zakres opracowania  
 A, B, C, D ..... teren opracowywanej działki

PROJEKTANT  
 biuro architektów Dariuszów Mironik  
 ul. Słowackiego 10, 64-500 Darnica  
 tel. 71 73 12 12, 71 73 12 13  
 e-mail: biuro@dmironik.pl  
 Darnica, dnia 16.05.2012

*[Signature]*



Słupsk, dnia 01.03.2012 r.

ZDP.GIU.435.25.2012

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz uchwały Nr 416/2006 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01.12.2006 r. w sprawie udzielenia dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: *Pracownia Projektowa SANIT-PROJEKT, inż. Leszek Ćwirko, ul. Sobieskiego 7/25, 76-200 Słupsk* w dniu 22.02.2012 r. o uzgodnienie lokalizacji przyłącza sieci wodociągowej;

### uzgadnia się:

dla *Pracownia Projektowa SANIT-PROJEKT, inż. Leszek Ćwirko, ul. Sobieskiego 7/25, 76-200 Słupsk* lokalizację sieci wodociągowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1139G (dz. 231, 234, obr. Damno, gm. Damnica), zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno - wysokościową stanowiącą integralną część decyzji.

### przy zachowaniu następujących warunków:

- metoda prowadzenia robót w obrębie jezdni i chodników bez naruszania konstrukcji,
- odległość instalacji zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi,
- w przypadku kolizji sieci z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci,
- po wykonaniu Inwestycji inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia,

## UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Decyzja zapewnia prawo do dysponowania w/w działką na cele budowlane. Decyzja jest ważna 3 lata.

*Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).*

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor lub wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w trybie i na warunkach określonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. nr 140 poz. 1481 ). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym. Wysokość opłat wynikać będzie z Uchwały XIV/125/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dn. 31 stycznia 2012r.

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 4 ust. z dn. 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635) i załącznika do ustawy część III pkt. 44 poz. 9.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu:

DYREKTOR  
*mgr inż. Mariusz Ozarek*

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa SANIT-PROJEKT, Inż. Leszek Ćwirko, ul. Sobieskiego 7/25, 76-200 Słupsk,
2. a/a





GNiR 6853.9.2012

Damnica, dnia 18 maja 2012 r.

## **DECYZJA**

### **O WARUNKACH ZABUDOWY**

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- po rozpatrzeniu wniosku: Pracowni Projektowej SANIT –PROJEKT 76-200 Słupsk , ul.Sobieskiego 7/25

**Zmienia się za zgodą stron, ostateczną decyzję Wójta Gminy Damnica**

**nr GNiR 6853.9.2012 z dnia 27 lutego 2012 r.**

**w sprawie o zajęciu pasa drogi gminnej w celu lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Damno , w gminie Damnica.**

W następujący sposób:

#### **Jest**

1. **Uzgodnić lokalizację** sieci wodociągowej w pasie drogowym - oznaczonym numerami działek ewidencyjnych Nr 13, 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki 1,2i 3 (Damno Młyn) .
2. **Zezwala się na umieszczenie** sieci wodociągowej w pasie drogowym - oznaczonym numerami działek ewidencyjnych Nr 13, 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki 1,2i 3 (Damno Młyn) .

#### **Powinno być**

- 1.**Uzgodnić lokalizację** sieci wodociągowej w pasie drogowym - oznaczonym numerami działek ewidencyjnych Nr 13, 194/7 ,212,221 i 229 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki 1,2i 3 (Damno Młyn) .
  - 2.**Zezwala się na umieszczenie** sieci wodociągowej w pasie drogowym - oznaczonym numerami działek ewidencyjnych Nr 13, 194/7 , 212, 221 i 229 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki 1,2i 3 (Damno Młyn) .
2. Pozostałe ustalenia zawarte w decyzji nie ulegają zmianie.


#### **UZASADNIENIE**

## UZASADNIENIE

Powyzsza decyzja zostala zmieniona na wniosek zainteresowanej strony. Wniosek zostal uwzgledniony w calosci. Od niniejszej decyzji sluzi odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Slupsku za posrednictwem Wójta Gminy Damnica w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. (Stosownie do art. 127 § 1,2 i 4 oraz art. 129 § 1 KPA t. j. z 2000r Dz. U. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

### Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa SANIT -PROJEKT ,76-200 Slupsk
2. . a/a

  
WÓJT  
inż. Grzegorz Jaworski

**WÓJT GMINY  
DAMNICA**  
woj. pomorskie  
GNiR 6853.9.2012

Damnica, dnia 27 lutego 2012 roku

**DECYZJA**

Na podstawie art.21,29,30,39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140 poz.1481) oraz art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks Administracyjny (tekst jednolity - Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

**PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ  
SANIT-PROJEKT  
UL.SOBIESKIEGO 7/25  
76-200 SŁUPSK**

z dnia 21 lutego 2012 roku ( data wpływu do Urzędu Gminy 22 lutego 2012 roku ) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej numerami 13, 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damnno niezbędnej do zasilania miejscowości Damnno - budynki oznaczone numerami 1, 2 i 3 (Damnno Młyn)

**Wójt Gminy Damnica postanawia :**

1. Uzgodnić lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym -oznaczonej numerami 13, 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damnno niezbędnej do zasilania miejscowości Damnno - budynki Nr 1, 2 i 3 ( Damnno Młyn ) .
2. Zezwala się na umieszczenie w pasach dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki oznaczone numerami 13, 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damnno sieci wodociągowej niezbędnej do zasilania miejscowości Damnno - budynki Nr 1, 2 i 3 (Damnno Młyn) zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
3. Ustala się następujące warunki:
  - a) umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z projektowaną lokalizacją oraz parametrami zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci,
  - b) sposób prowadzenia robót w obrębie jezdni nie może naruszać konstrukcji jezdni,
  - c) w przypadku kolizji w/w urządzenia z istniejącymi urządzeniami lub sieciami znajdującymi się w pasie drogowym inwestor zobowiązany jest do dokonania zabezpieczeń lub ewentualnej zmiany lokalizacji projektowanej sieci wodno kanalizacyjnej
  - d) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - e) do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć odpis pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanym bądź złożony oświadczenie o posiadaniu stosownych zezwoleń.
  - f) należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz.430 par. 140)
  - g) w przypadku remontu lub przebudowy drogi po upływie 4 lat od daty wydania niniejszej decyzji koszty związane z koniecznością przebudowy lub przełożenia w/w

urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym ponosi właściciel tego urządzenia.  
h) koszty związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.  
Integralną częścią niniejszej decyzji jest mapa stanowiąca załącznik Nr 1.

## UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2012 roku wpłynął do Urzędu Gminy w Darnicy wniosek w sprawie w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej -oznaczonej numerami 13 , 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki Nr 1, 2 i 3 (Damno Młyn) .

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis w art.39ust.3 w/w ustawy zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej .

Po rozpatrzeniu niniejszego wniosku stwierdzono ,ze zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust.3 w/w ustawy na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym w/w drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - w sprawie w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej numerami 13 , 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damno niezbędnej do zasilania miejscowości Damno – budynki Nr 1, 2 i 3 (Damno Młyn) .

Lokalizacja w/w urządzeń w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numerami 13 , 194/7 i 212 w obrębie geodezyjnym Damno nie powinna negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu drogowego.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji decyzji.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym , o które inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.

### Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Darnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WÓJT  
*Grzegorz Jabłoński*

Otrzymują:

1 Pracownia Projektowa SANIT-PROJEKT  
ul.Sobieskiego 7/25 .76-200 Słupsk  
2. a/a

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Damnicy  
76-231 Damnica, ul Górna 1  
NIP 8393083842 REGON 220724450  
tel. (0-59) 84 844 54

Damnica dnia 22 lutego 2012 roku

ZGK 7012.12.2012

Pracownia Projektowa  
**SANIT PROJEKT**  
Ul. Sobieskiego 7/25  
76-200 Słupsk

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej przez  
działki Nr 229, 231, 234, 13, 221, 194/7, 194/5, 212 w miejscowości Damno- Damno Młyn  
gmina Damnica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji projektowej, gdyż jest ona zgodna z wydanymi warunkami technicznymi.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Grzegorz Grabowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Damnicy  
76-231 Damnica, ul Górna 1  
NIP 8393083842 REGON 220724450  
tel. (0-59) 84 844 54**

Damnica dnia 09 grudnia 2011 roku

ZGK 7012/74/11

**Pracownia Projektowa  
SANIT-PROJEKT  
Ul. Sobieskiego 7/25  
76-200 Słupsk**

dotyczy: warunków technicznych na budowę wodociągu Damno- Damno Młyn w pasie drogowym drogi gminnej działka Nr 13, Nr 221, Nr 194/7, Nr 214, którego Inwestorem jest  
Urząd Gminy Damnica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy informuje, że warunki techniczne dla przyłącza są następujące:

1. Dostawa wody z rury PCV średnica 90 umiejscowionej w pasie drogowym drogi powiatowej.
2. Przyłączy rurą PE lub PCV średnica 90.
3. Należy projektować przyłącza do istniejących budynków mieszkalnych z rur PE o średnicy 40.
4. Na końcu sieci projektować hydrant ppoż.
5. Przejście pod droga powiatową uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych.

Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

BS/BS

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Grzegorz Grabowski