

Damnica, dnia 28.05.2015 r.

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociagowych w gminie
Damnica.”**

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosił Zamawiającemu następujące zapytanie, wątpliwość:

1. „Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu na całym zadaniu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu na całym zadaniu. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami.

2. „Czy istnieje możliwość zamiany rury PE 90x5,4 na rurę bez obsypkową PE RC na zadaniu Damno – Damno Młyn”?

Odpowiedź Zamawiającego:

2. Zamawiający dopuszcza zamianę rur przewidzianych w dokumentacji na rury do montażu bez podsypki i obsypki, pod warunkiem posiadania przez te materiały Aprobaty Technicznej ITB potwierdzającej przydatność rur do montażu bez podsypki i obsypki oraz posiadania przez te materiały parametrów równoważnych lub niegorszych od przewidzianych w zamówieniu.

3. „Proszę o zamieszczenie czytelnych planów sytuacyjnych i profili do zadania Damno-Damnno Młyn.”

Odpowiedź Zamawiającego:

3. Zamawiający zamieścił skany dokumentacji jaką posiada, jeżeli istnieje taka konieczność, może udostępnić w swojej siedzibie, do wglądu oryginały dokumentacji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Zamawiający zamieścił informację na stronie BIP Damnica

WÓJT
Grzegorz Jaworski