

Damnica, dnia 09.09.2015 r.

Dotyczy: *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Świecichowo dz. nr 72.*

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.

Wykonawca:

Przedmiar robót nie uwzględnia badania granic działki (ok.30 pkt. granicznych do wznowienia). W naszej opinii Zamawiający winny wskazać granice placu budowy, czy będzie to tożsame ze wskazaniem granic działki?

Zamawiający:

W związku z charakterem robót – przebudowa istniejącej drogi nie będzie konieczności wznawiania granic działki. Zamawiający przekazując Wykonawcy plac budowy, wskaże lokalizację inwestycji.

2.

Wykonawca:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania badań geologicznych podbudowy i pobocza (w tym modułu odkształcenia) – czy należy uzupełnić przedmiar o stosowną pozycję?

Zamawiający:

Nie są wymagane badania geologiczne podbudowy i pobocza.

3.

Wykonawca:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania szczelin dylatacyjnych w tym dostawy masy zalewowej – czy należy uzupełnić przedmiar o stosowną pozycję?

Zamawiający:

Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z projektem, Zamawiający dopuszcza odstępnie od wypełniania szczelin dylatacyjnych masą zalewową.

4.

Wykonawca:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania szrotkowania nawierzchni – czy należy uzupełnić przedmiar o stosowną pozycję?

Zamawiający:

Wybór metody nadania tekstury należy do Wykonawcy.

5.

Wykonawca:

Przedmiar robót nie uwzględnia pielęgnacji betonu wraz z koniecznymi środkami – czy należy uzupełnić przedmiar o stosowną pozycję?

Zamawiający:

Nie będzie wymagana pielęgnacja betonu koniecznymi środkami.