

Damnica, dnia 29.09.2015 r.

Dotyczy: Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stara Dąbrowa Kolonia.

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.

Wykonawca:

Czy w związku z tym, że roboty związane z budową oświetlenia drogowego związane są z infrastrukturą drogową to Wykonawca będzie musiał dokonać opłat za zajęcie pasa drogowego? Czy będzie zwolniony z jej uiszczenia?

Zamawiający:

Wykonawca będzie zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

2.

Wykonawca:

Trasa kabla zasilającego oprawy oświetleniowe przebiega przy drzewach. Układając tak kabel metodą wykopu otwartego zostanie naruszony system korzeniowy. Czy w tych miejscach nie należy zastosować technologii bezwykopowej tj. przecisk/przewiertu a kabel powinien być zabezpieczony rurą ochronną?

Zamawiający:

Wszelkie prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Nie ma konieczności zabezpieczania kabli dodatkowo rurą ochronną.

WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Zamawiający zamieścił informację na stronie BIP Damnica

1000

1000