




Karol Markowski
Zastępca Dyrektora Oddziału



Gdańsk, dnia 09 października 2015 r.

O.GD.Z-1.4202.83.2015.mt.1

Urząd Gminy Damnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica

M. Tyburski

W nawiązaniu do pisma nr GNiR 7234.20.2015 z dnia 28 września 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku uprzejmie informuje, iż po dokonaniu weryfikacji stanu istniejącego ustalono następujące okoliczności:

- stan techniczny chodnika jest dobry, nie kwalifikuje się on do remontu;
- rodzaj nawierzchni chodnika (kostka typu EKO) w miejscowości Mianowice został dobrany z uwagi brak możliwości skutecznego odwodnienia nawierzchni przedmiotowego odcinka chodnika, nawierzchni drenażowa wchłania część wód opadowych przed powierzchniowym odprowadzeniem jej w tereny zielone.

Z punktu widzenia sztuki budowlanej zastosowane rozwiązanie jest prawidłowe, a kostka betonowa ażurowa jest materiałem powszechnie stosowanym dla nawierzchni pieszych takich jak chodniki i place w miejscach o ograniczonym dostępie do urządzeń odwadniających.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

Markowski
mgr inż. Karol Markowski

Do wiadomości:

- Rejon w Słupsku

Sprawę prowadzi:

Michał Tyburski

☎ (58) 51-12-512

✉ mtyburski@gddkia.gov.pl