

Damnica dnia 05 lutego 2016 roku

ZGK 7012.2A.2016

**Pan
Bogumił Gołąbek
CONSULTING
Ul. Kollataja 2e/3
75-448 Koszalin**

dotyczy: warunków technicznych wymiany odcinka sieci wodociągowej na ulicy Leśnej
w Damnicy na działkach Nr 187, 229/12, 229/13, 229/51, 229/53, 229/54, 229/34, 182/23

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy informuje, iż warunki techniczne są następujące:

- wymiana rury stalowej o średnicy 90 na rurę PE 90z o długości 435 mb wg oznaczenia na załączonej mapie,
- wymiana przyłączy do budynków z rury stalowej o średnicy 32 na PE 40,
- przed każdym z budynków na przyłączach projektować zasuwę odcinającą,
- przyłącze przed hydroformnią z zasuwą odcinającą,
- na skrzyżowaniu dróg w kierunku osiedla należy projektować zasuwę odcinającą,
- głębokość ułożenia przewodu 1,20m,
- wymiana sieci bez likwidacji starej ze względu na ciągłość dostaw wody dla mieszkańców.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Grabowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a