



Karol Markowski
Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/Gd-Z-3r-409/14/dk6/2014

Gdańsk, dnia 16.04.2014 r.

P. M. Boryla
P. P. Zolner

Wójt Gminy Damnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica

dotyczy: pisma nr GNIr.7226.2.2013 z dnia 31.03.2014r. (data wpływu do GDDKiA O/Gdańsk 03.04.2014 r.) w sprawie ustalenia warunków posadowienia lamp oświetlenia elektrycznego w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1140G Stara Dąbrowa – Bobrowniki z drogą krajową nr 6.

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość lokalizacji czterech słupów oświetleniowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w obr. Stara Dąbrowa gm. Damnica pod warunkiem zachowania poniższych uwag:

1. zaprojektowania słupów z materiałów cienkościennych,
2. lokalizacji ww. słupów w odległości min 1,0 metr od istniejącej krawędzi jezdni ww. drogi i 0,5 metra od krawędzi istniejącego chodnika.

Projekt budowlany oświetlenia, uwzględniający powyższe uwagi zarządcy drogi krajowej nr 6 należy uzgodnić w GDDKiA O/Gdańsku. Do projektu należy załączyć wypis z ewidencji gruntów dla działki stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 6 w obr. Stara Dąbrowa, na której planowana jest lokalizacja ww. oświetlenia.

Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU W GDAŃSKU

Karol Markowski
inż. Karol Markowski

Otrzymują:

1. Adresat
 2. a/a
- Do wiadomości:
1. Wydz. Z-2 w/m

Sprawę prowadzi: *Elżbieta Ropel*
tel.: 58-51-12-428
e-mail: eropel@gddkia.gov.pl