

ZPiKS.271.18.2016

Damnica, 02 stycznia 2017 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Urzędu Gminy Damnica i Zespołu Szkół w Zagórzycy.

W związku z ogłoszonym postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie: Dotyczy Szkoły w Zagórzycy- w projekcie jest wzmianka o konieczności wymiany niektórych urządzeń w kotłowni (pompy, zawory, filtry), bez sprecyzowania konkretnych ilości oraz średnic (które urządzenia pokazane na schemacie kotłowni należy wymienić?)

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Należy wymienić:

- pompę obiegową- pozycja nr 51 przedmiaru i nr 6 na schemacie technologicznym kotłowni – 1 sztuka;
- zawory, zgodnie ze schematem technologicznym:
 - poz. nr 3 – sztuk 1,
 - poz. nr 4 – sztuk 6,
 - poz. nr 7 – sztuk 2;
- filtr siatkowy – zgodnie z pozycją nr 5 schematu, sztuk 2.

Pozostałe elementy, które należy uwzględnić wynikają z dokumentacji technicznej i przedmiarów załączonych do przetargu na stronie BIP Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego
- 3.a/a


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski