

Damnica, 20 lutego 2017 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy.”

W związku z ogłoszonym postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:

Pytanie 1 : Jaki należy zastosować w kosztorysie podatek vat 8 czy 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć stawkę VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Obiekty są budynkami niemieszkalnymi.

Pytanie2 : Proszę o wytyczne okien, które mają być wymienione w szkołach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące okna we wszystkich budynkach należy wymienić na okna PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła całego okna nie większym niż 1,1 W/m²K, z pakietem 3 – szybowym w ramce aluminiowej ciepłej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego
- 3.a/a


WÓJT
Grzegorz Jaworski