

2018 08 06

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Sekretarz  
Dyktka 266

80-001 Gdańsk  
Trakt Świętego Wojciecha 293  
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34  
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl  
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku  
76-200 Słupsk  
Kniaziewiczza 30  
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

fax: (059) 842-52-63  
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl  
www.gdansk.wios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 105/2018

Sygnatura protokołu	DID.7023.115.2018.PP.DP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688),	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Wiejska Damnica - oczyszczalnia ścieków w Damnicy, 76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770979795	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.		
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Grzegorz Jaworski	Stanowisko Wójt Gminy Damnica
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Andrzej Łosiak Bogdan Sabisz	Stanowisko dyrektor ZGK w Damnicy inspektor ZGK w Damnicy

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Gmina Damnica
Adres do korespondencji	Górna 1, 76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Regon	770979795
Rejestracja	
Telefon/ fax.	(0-59) 811-30-46

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	27-06-2018
Data zakończenia kontroli	23-07-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	07-08-2015
Okres objęty kontrolą	rok 2016 i 2017
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Piotr Paśnik	Inspektor	6/2017
	Dariusz Patyna	Główny Specjalista	11/2016
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Roman Woznicki	Specjalista	
	Arkadiusz Bąk	Specjalista	
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Damnica jest własnością Gminy Damnica. Bezpośrednią eksploatacją oczyszczalni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, będący jednostką budżetową Gminy Damnica.

W dniu 22.06.2018 r. w obecności dyrektora ZGK w Damnicy pana Andrzeja Łosiaka przeprowadzono oględziny oczyszczalni oraz wylotu. Osad zaobserwowany w komorze denyfikacyjnej w całej toni ścieków wykazywał łatwość z sedymentacją. W komorze napowietrzania osad czynny był barwy ciemno-ziemistej o charakterystycznym zapachu mokrej ziemi. Na prawie całej powierzchni komory napowietrzania, osad czynny był bardzo mocno spieniony i tworzył gęsty kożuch. Świadczyć może to o obecności mikroorganizmów nitkowatych w osadzie. W osadnikach wtórnych szczycie deflektorów widoczny kożuch osadu. Osad ten przedostawał się do toni ścieków oczyszczonych. Na wylocie brak śladów grzyba pościelowego oraz innych śladów osadzania się osadu pościelowego. Na połączeniu ścieków z wodami rzeki Charstnicy widoczne było niewielkie zmętnienie wody.

W trakcie kontroli pan Bogdan Sabisz inspektor ZGK w Damnicy poinformował, że nadmierne pienienie osadu w komorze napowietrzania może mieć związek z temperaturą otoczenia oraz ze stosowaniem w sieci kanalizacyjnej środka do usuwania tłuszczu o nazwie handlowej „Tusan”. Jednocześnie oświadczył, że sprawdzona zostanie ilość osadu, a jego nadmiar zostanie odpompowany.

Gmina Damnica posiada decyzję nr 170/2014 Starosty Słupskiego z dnia 01.04.2014 r., znak: ŚR-II.6341.35.2014, udzielającą jej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Damnicy do rzeki Charstnicy w km 1+750 (działka nr 1/1 obręb

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*Bogdan Sabisz*

Damnica Leśnicowo). Przedmiotowa decyzja Starosty Słupskiego stała się ostateczna z dniem 22.04.2014 r.

W dniu 05.07.2018 r. zostały pobrane próby jednorazowe z wylotu oczyszczalni w Damnicy oraz powyżej i poniżej wylotu. Analiza pobranych próbek z wylotu wykazała przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w wyżej wymienionym pozwoleniu. Przekroczenia dotyczą parametru:

- BZT<sub>5</sub> przekroczenie o 40 mgO<sub>2</sub>/l;
- ChZT<sub>cr</sub> przekroczenie o 136 mgO<sub>2</sub>/l.

Gmina Damnica w pkt. 5 pozwolenia wodnoprawnego zobowiązana została do wykonywania analiz jakości ścieków oczyszczonych. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków oczyszczonych nie może być mniejsza niż: 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnych roku pobiera się ponownie 4 próbki.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli udokumentowanej protokołem kontroli z dnia 07.08.2015 r. nr SLU 119/2015 oraz przesłane przez Gminę wyniki badań automonitoringowych próbek ścieków pobranych w dniach: 15/16.03.2015 r. i 30.09/01.10.2015 r. ustalono, że ścieki pod względem ilościowym i jakościowym spełniają wymagania określone w decyzji Starosty Słupskiego z dnia 01.04.2014 r., znak: ŚR-II.6341.35.2014. Oznacza to, że Gmina uzyskała prawo do wykonania 2 próbek analiz.

W trakcie kontroli Gmina przedstawiła następujące sprawozdania analizy ścieków:

- 38921/16/GDY z datą poboru 10/11.02.2016 r.
- 193064/16/GDY z datą poboru 19/20.06.2016 r.
- 315116/16/GDY z datą poboru 21/22.09.2016 r.
- 205465/17/GDY z datą poboru 24/25.05.2017 r.
- 446575/17/GDY z datą poboru 25/26.10.2017 r.
- 171292/18/GDY z datą poboru 18/19.04.2018 r.

Przedstawione analizy nie wykazują przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w wyżej wymienionym pozwoleniu.

W związku z powyższym Gmina Damnica uzyskała ponownie prawo do 2 próbek w kolejnym roku.

Badania jakości ścieków (w tym pobór próbek) wykonane zostały przez laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni posiadające akredytację PCA nr AB 079.

Decyzją Starosty Słupskiego z dnia 01.04.2014 r. zobowiązano Gminę Damnica do rejestrowania ilości ścieków odprowadzanych do środowiska. Pomiar ścieków ma być dokonywany przy pomocy przepływomierza. Dopuszczono, w przypadku jego awarii, pomiar na podstawie ilości zużytej wody. Aktualnie do pomiaru ilości ścieków nie używa się przepływomierza (od stycznia 2018 r. zamontowany jest nowy przepływomierz). Ilość ścieków za lata 2016 i 2017 określana jest na podstawie zużytej wody. W ten sposób określana ilość ścieków uwzględniana jest w informacji dotyczącej korzystania ze środowiska, która przesyłana jest marszałkowi województwa. Z informacji dotyczącej korzystania ze środowiska, jak i danych dotyczących poboru wody posiadanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy wynika, że do środowiska odprowadzono następującą ilość ścieków:

- 2016 r. – 83000 m<sup>3</sup>/rok (Q<sub>śrd.</sub> = 226,8 m<sup>3</sup>/dobę)
- 2017 r. – 88000 m<sup>3</sup>/rok (Q<sub>śrd.</sub> = 241,1 m<sup>3</sup>/dobę)
- I półrocze 2018 r. – 41420,1 m<sup>3</sup> (Q<sub>śrd.</sub> = 228,8 m<sup>3</sup>/dobę)


Z powyższego zestawienia wynika, że nie przekroczono średniodobowej ilości ścieków odprowadzanych do rzeki Charstnicy, która określona została decyzją Starosty Słupskiego z dnia 01.04.2014 r., zmienioną decyzją Starosty Słupskiego z dnia 18.09.2015 r. znak: ŚR-II.6341.99.2015.

Podmiot przesyła wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki badań automonitoringowych

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 5

protokół kontroli nr SLU 105/2018

 *Ponik*

zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366). Zawarte w sprawozdaniach dane są zgodne z przedstawionymi w trakcie kontroli oryginałami raportów z badań.

Podmiot przekazuje Marszałkowi Województwa Pomorskiego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 286 ust 1 ustawy Poś. Sprawozdanie za 2017 r., przesłane zostało w terminie ustawowym (data potwierdzenia 21.03.2018 r.).

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Upoważnienie do kontroli ne 103/2018
- 2 Raport z badań nr 115/2018
- 3 Raport z badań nr 116/2018
- 4 Protokół z poboru próbek

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umowywane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.


W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Grzegorz Jaworski - Wójt Gminy Damnica

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak.**

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

 *Permite*



Miejsce i data podpisania protokołu: Damnica, 23-07-2018

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**WÓJT**  
inż. Grzegorz Jaworski

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Inspektor  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku  
  
**Piotr Paśnik**

Główny Specjalista  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku  
  
**Dariusz Patyna**

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

