

Damnica, dnia 02 kwietnia 2020 roku

ZP.271.02.2020

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy”*

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego zgłosili Zamawiającemu następujące pytania, wątpliwości:

1. „Proszę o wskazanie, czy oferty na "Rozbudowę sieci wodociągowej w Damnicy - ul. Witosa", składać w formie papierowej w kopertach czy elektronicznej e.mailem.”

Odp.: Informuję iż oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach zgodnie z SIWZ. Ofertę można wysłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście i złożyć za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz urzędu, lub na BOM Urzędu (należy wcześniej zadzwonić aby urzędnik obsługujący BOM bądź sekretariat otworzył urząd).

2. „W projekcie łączna długość rur osłonowych PE 90 mm wynosi 32,5m, natomiast w przedmiarze podane jest 28 m. Którą wartość należy przyjąć do wyceny?”

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary stanowią materiał pomocniczy, przy wycenie należy kierować się projektem – przyjąć długość rur osłonowych 32,5 m.

**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Kordylas**