

8 maja 2020 r.

ZP.271.03.2020

Zamawiający:
Gmina Damnica
Górna 1
76-231 Damnica.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na roboty budowlane – zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w Damnici**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1 Jaki rodzaj masy bitumicznej dla poszczególnych warstw przewidział Zamawiający?

Odpowiedź: Warstwa Ścieralna AC11S, warstwa wiążąca i wyrównawcza AC16W.

Pytanie nr 2 Jaka Kategoria ruchu dla mas bitumicznych ?

Odpowiedź: Należy przyjąć KR1.

Pytanie nr 3 Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących podbudów kruszywa pod chodnikiem, występuje różnica pomiędzy przedmiarem a przekrojem.

Odpowiedź: Podbudowę pod chodnikiem należy wykonać zgodnie z projektem i przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 4 Prosimy o sprecyzowanie kategorii kruszywa łamanego na zjazdach, parkingach i chodnikach.

Odpowiedź : Należy zastosować kruszywo C90/3

**JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY IŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ
WYDŁUŻONY DO 18 MAJA DO GODZ. 10:00.
OTWARCIE OFERT 18 MAJA GODZ. 10:15.**

Wójt Gminy Damnica
/-/ Andrzej Kordylas