



# GMINA DAMNICA

Damnica, 13.07.2020 r.

**Do:** Wszyscy uczestnicy postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.08.2020

## Odpowiedź na pytania do treści SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku po szkole w Domaradzu na potrzeby Klubu Senior +”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść pytania złożonego do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedzią.

**1. „Czy umywalki faktycznie mają być ze stali nierdzewnej, z opisu to nie wynika”**

Odp.: Należy przyjąć umywalki porcelanowe.

**2. „Czy część umywalek pozostaje bez wymiany, bo jeżeli wszystkie należy wymienić to ich ilość jest większa niż w przedmiarze?”**

Odp.: Dodatkowe ilości umywalek wskazano w pozycji nr 16 i nr 18 (powinny być porcelanowe), pozostałe umywalki pozostają istniejące.

**3. „Na rysunku są zlewozmywaki – czy należy ująć je w wycenie?”**

Odp.: Należy przyjąć w wycenie dwa zlewozmywaki, w przedmiarze poz. 17 – powinno być zlewozmywak zamiast umywalka.

**4. „W przedmiarze nie ujęto baterii natryskowej.”**

Odp.: Należy dodatkowo przyjąć baterię natryskową.



# GMINA DAMNICA

**5. „W przedmiarze nie ujęto uchwyty dla osób niepełnosprawnych- prosimy o podanie czy mają być ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo”**

Odp.: Uchwyty dla os. niepełnosprawnych są ujęte w przedmiarze branży ogólnobudowlanej, należy przyjąć ze stali nierdzewnej, należy jednak przyjąć 2 uchwyty – jeden pod prysznic jeden w wc.

**6. „W opisie jest wzmianka o kanałach wentylacyjnych z PVC – nie ma takiej pozycji w przedmiarze, nie są również widoczne na rysunku.”**

Odp.: W kosztorysie pominięto wentylację poziomą wykonaną pod stropem obudowaną płytami kartonowo – gipsowymi. Należy uwzględnić w wycenie wentylację - ogólna długość kanałów 7,50 m wraz z obudową płytami.

WÓJT  
*Andrzej Kordylas*  
mgr Andrzej Kordylas

---